

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 3920/61  
PSC, místo: 28401, Kutná Hora  
K.ú., parcelní č.: Kutná Hora (677710), 3920/61  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 159

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 14.2  
■ energie okolního prostředí: 0.6  
■ elektřina: 0.1



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.26 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>B</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	46.5 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>94.0</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>
Vytápění	61.4 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>B</b>
Chlazení	-	-
Nucené větrání	-	-
Úprava vlhkosti	-	-
Příprava teplé vody	28.1 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>B</b>
Osvětlení	4.49 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Ing. Veronika Skorunková  
Osvědčení č.: 1797  
Kontakt: veronika.skorunkova@gmail.com

Ev. č. průkazu: 452602-0  
Vyhотовěno dne: 21.08.2022  
Podpis:

